



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DELLA REGGIA DI CASERTA

MBAC-SSPSAE-NA
PROT
0002401 18/03/2014
Cl. 34.16.07/70.3

Oggetto: Procedura aperta per: progettazione esecutiva e esecuzione delle "Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Museo di Capodimonte in Napoli", Delibera CIPE 23/03/2012, Progetto n.6 del 28/06/2013, lotto 2

AVVISO

A RETTIFICA DI QUANTO PUBBLICATO RELATIVAMENTE AL QUESITO N. 6 SI COMUNICA CHE LA RISPOSTA E' NO IN QUANTO NON SI RISPETTANO I REQUISITI MINIMI PREVISTI IN CASO DI ATI COME INDICATO AL PARAGRAFO 7.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA .

QUESITO N° 7

Si chiede se il requisito speciale di cui alla lettera b) che non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei può essere in Capo alla Capogruppo o alla mandante indistintamente.

RISPOSTA

È necessario che almeno uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati possenga detto requisito

QUESITO N° 8

Si chiede di chiarire se un'associazione temporanea di imprese composta da una capogruppo società di capitali in possesso della cat. OS19 e dei requisiti richiesti per la progettazione e una mandante società di capitali requisiti richiesti in avvalimento per la sola categoria SOA possa ricadere in un ATI Sovrabbondante.

RISPOSTA

Si

QUESITO N° 9

Si chiede conferma che non è obbligatorio inserire il codice ACVP PASS.

RISPOSTA

Non è obbligatorio.

QUESITO N° 10

"Con riferimento all'utilizzo di switch "hardened", quindi per uso industriale, si chiede se sia possibile adottare ,per gli ambienti interni, degli switch con range di temperature standard 0-45°C con variable speed fan (ventilazione adattativa).

RISPOSTA

Essendo una gara di progettazione ed esecuzione che prevede sia altri due livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva) sia un'offerta tecnica migliorativa, si segnala che quanto previsto nel disciplinare sono i requisiti minimi che dovranno possedere tutte le apparecchiature



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

CASTEL SANT'ELMO - VIA TITO ANGELINI, 22 - 80129 NAPOLI - TEL. +39/081.74.99.111 - FAX +39/081.22.94.498
sito web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it - e-mail: sspsae-nap@beniculturali.it
PEC: mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DELLA REGGIA DI CASERTA

QUESITO N° 11

Con riferimento ai sistemi di controllo e monitoraggio dell'impianto elettrico della Schneider Electric e dell'antintrusione, nell'ottica di stabilire il modo migliore di interazione tra i vari sistemi, chiediamo dettagli tecnici sui SW di gestione di impianto. Chiediamo altresì il tipo e numero di segnali che possono essere messi a disposizione sui PLCs e sulle centrali allarmi e su quali di essi (ubicazione).

RISPOSTA

Relativamente al sistema di gestione dell'impianto elettrico si segnala che è in corso di aggiudicazione la gara relativa ad un primo lotto di lavori che prevede, tra l'altro, il completamento dell'impianto attualmente basato su tecnologia TELEMECANIQUE e SCHNEIDER; è presumibile che all'atto della progettazione esecutiva da parte dell'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, il sistema sarà totalmente basato su tecnologia SCHNEIDER. (Ovviamente nulla esclude che nell'ambito dell'offerta tecnica migliorativa dei lavori del primo lotto, l'impresa aggiudicataria possa aver proposto un impianto totalmente basato su tecnologia diversa).

Relativamente al numero e tipo di segnali che possono essere messi a disposizione dai sottosistemi esistenti si ribadisce che questo aspetto (integrazione tra i diversi sistemi) costituisce un elemento di valutazione ai sensi dell'art. A1.1 del disciplinare di gara.

QUESITO N° 12

Nel disciplinare di gara par. 10 Contenuto della Busta "A"- Documentazione amministrativa" partendo dal punto VIII ed in particolare alla pag. 24 , si menziona quanto segue:

"..Le attestazioni di cui alla:

lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero IX) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice.....

Al predetto numero IX) non si vince la lettera b), per cui si chiede come dobbiamo intendere il punto in questione.

RISPOSTA

La dichiarazione si riferisce alla lettera b) del numero VIII e non IX.

QUESITO N°13

Si chiede di conoscere:

- 1) Modello della centrale di gestione dell'impianto elettrico ed illuminazione, che dovrebbe essere di produzione della SCHNEIDER ELECTRIC;
- 2) informazioni in merito al Software (versione e modello) della SCHNEIDER ELECTRIC;
- 3) Modella della centrale di gestione dell'impianto rilevazione incendi, che dovrebbe essere in corso d'installazione e di produzione della Notifire;
- 4) informazioni in merito al Software (versione e modello) della Notifire;



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

CASTEL SANT'ELMO - VIA TITO ANGELINI, 22 - 80129 NAPOLI - TEL. +39/081.74.99.111 - FAX +39/081.22.94.498
sito web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it - e-mail: sspsae-nap@beniculturali.it
PEC: mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DELLA REGGIA DI CASERTA

- 5) modello della centrale di gestione dell'impianto antintrusione, che dovrebbe essere di produzione della Tecnoalarm;
- 6) informazioni in merito al Software (versione e modello) della Tecnoalarm.

RISPOSTA

- 1) e 2): relativamente al sistema di gestione dell'impianto elettrico si segnala che è in corso di aggiudicazione la gara relativa ad un primo lotto di lavori che prevede, tra l'altro, il completamento dell'impianto attualmente basato su tecnologia TELEMECANIQUE e SCHNEIDER; è presumibile che all'atto della progettazione esecutiva da parte dell'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, il sistema sarà totalmente basato su tecnologia SCHNEIDER. (Ovviamente nulla esclude che nell'ambito dell'offerta tecnica migliorativa dei lavori del primo lotto, l'impresa aggiudicataria possa aver proposto un impianto totalmente basato su tecnologia diversa).
- 3) e 4): relativamente all'impianto di rivelazione incendi si segnala che è in corso di aggiudicazione la gara relativa ad un primo lotto di lavori che, come da progetto definitivo posto a base di gara, fa riferimento ad apparecchiature della NOTIFIER; è presumibile che all'atto della progettazione esecutiva da parte dell'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, il sistema sarà basato sulla tecnologia NOTIFIER. (Ovviamente nulla esclude che nell'ambito dell'offerta tecnica migliorativa dei lavori del primo lotto, l'impresa aggiudicataria possa aver proposto un impianto totalmente basato su tecnologia diversa).
- 5) Il modello delle centrali antintrusione previste è: TP 16-256/VMET della TECNOALARM
- 6) Il software di programmazione e supervisione dell'impianto antintrusione è: TECNO.ALARM vers. 3.5 della TECNOALARM.

QUESITO N°14

Si chiedono 15 giorni di proroga sulla scadenza di presentazione dell'offerta.

RISPOSTA

Non si concedono proroghe. Il bando è stato pubblicato in data 24/12/2013.

QUESITO N°15

Si chiede se è possibile partecipare costituendo un ATI verticale con società avente OS19 III categoria + ISO ed una società che non ha categoria

RISPOSTA

Vedi risposta quesito n. 3

QUESITO N°16

Essendo un'azienda in possesso di OS19 III e dei requisiti di progettazione richiesti al punto 7.2 lettera a e b,



CASTEL SANT'ELMO - VIA TITO ANGELINI, 22 - 80129 NAPOLI - TEL. +39/081.74.99.111 - FAX +39/081.22.94.498
sito web: www.palomusealenapoli.beniculturali.it - e-mail: sspsac-nap@beniculturali.it
PEC: mbac-sspsac-nap@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO
STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DELLA REGGIA DI CASERTA

per soddisfare il requisito di cui al punto 7.2. lettera C (organico medio), avendo alle dipendenze un organico medio parti a 2 unità, può semplicemente **indicare** due Ing. liberi professionisti? Senza costituire un'ATI. Nel caso si debba costituire un'ATI che configurazione deve avere?

RISPOSTA

NO (leggesi Avviso)

Il Soprintendente

Fabrizio Vona



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

CASTEL SANT'ELMO - VIA TITO ANGELINI, 22 - 80129 NAPOLI - TEL. +39/081.74.99.111 - FAX +39/081.22.94.498
sito web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it - e-mail: sspsac-nap@beniculturali.it
PEC: mbac-sspsae-nap@mailcert.beniculturali.it